

浄化槽放流水の敷地内処理装置概要書

設 置 者			
設 置 場 所			
処 理 装 置 の 名 称	PJS 型		
処 理 能 力	処 理 水 量	1.4	m ³ /日
	処 理 水 質	BOD	20 mg/L
	処 理 面 積	6.72	m ²
設置場所付近の状況 (処理施設と他の施設等の外周間との距離)	隣 地 境 界	1	m 以上
	建 築 物	1	m 以上
	井 戸	30	m 以上
製 造 者	住 所	宇都宮市上戸祭4-10-36	
	氏 名	日光レジン工業株式会社	
施 工 業 者	住 所		
	氏 名		
浄 化 槽 の 概 要	人 槽 及 び 日 平 均 汚 水 量	7 人槽	1.4 m ³ /日
	処 理 水 水 質	BOD	20 mg/L