

浄化槽放流水の敷地内処理装置概要書

設置者			
設置場所			
処理装置の名称	PJ 型		
処理能力	処理水量	1.4	m ³ /日
	処理水質	BOD	20 mg/L
	処理面積	7.28	m ²
設置場所付近の状況 (処理施設と他の施設等の外周間との距離)	隣地境界	1	m 以上
	建築物	1	m 以上
	井戸	30	m 以上
製造者	住所	宇都宮市上戸祭4-10-36	
	氏名	日光レジン工業株式会社	
施工業者	住所		
	氏名		
浄化槽の概要	人槽及び日平均汚水量	7 人槽	1.4 m ³ /日
	処理水水質	BOD	20 mg/L